

VKF Brandschutzanwendung Nr. 7544

Gruppe 223	Abschottungen/Durchführungen	
Gesuchsteller	bv-ag Brandschutzvertriebs AG Lysbüchelstrasse 450 4056 Basel Schweiz	
Hersteller	bv-ag Brandschutzvertriebs AG 4056 Basel Schweiz	
Produkt	EUROFLEX KOMPENSATOR G	
Beschrieb	Abschottung für bewegliche Stahlrohrleitungen (Dmax=508mm), beidseitig Kompensator aus 4 Lagen EUROVLIES TYP 7, dazwischen 1 Lage KAOWOOL (25mm, 128kg/m3), Beschichtung EUROCOVER, Montage Wand	
Anwendung		
Unterlagen	Prüfbericht: MPA NRW, Erwitte '23 0834 4 90' (15.02.1991)	
Prüfbestimmungen	VKF	
Beurteilung	Feuerwiderstandsklasse: S 90	
Gültigkeitsdauer	31.12.2017	
Ausstelldatum	22.05.2012	Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden
Ersetzt Anerkennung vom	21.09.2010	



U. Binz

Binz

J. Rappo

Rappo

Attestation d'utilisation AEAI n° 7544

Groupe 223	Obturations/passages	
Requérant	bv-ag Brandschutzvertriebs AG Lysbüchelstrasse 450 4056 Basel Schweiz	
Fabricant	bv-ag Brandschutzvertriebs AG 4056 Basel Schweiz	
Produit	EUROFLEX KOMPENSATOR G	
Description	Système d'obturation pour conduites flexibles en acier (E _{max} =508mm), compensateur des 2 côtés en 4 couches d'EUROVLIES TYPE 7, 1 couche intermédiaire de KAOWOOL (25mm, 128kg/m ³), enduit EUROCOVER, montage paroi	
Utilisation		
Documentation	Prüfbericht: MPA NRW, Erwitte '23 0834 4 90' (15.02.1991)	
Conditions d'essai	AEAI	
Appréciation	Classe de résistance au feu: S 90	
Durée de validité	31.12.2017	
Date d'édition	22.05.2012	
Remplace l'attestation du	21.09.2010	Organisme de reconnaissance des autorités cantonales de protection incendie

U. Binz

Binz

J. Rappo

Rappo

