

VKF Brandschutzanwendung Nr. 20501

Gruppe 223	Abschottungen/Durchführungen	
Gesuchsteller	Rolf Kuhn GmbH Jägersgrund 10 57339 Erndtebrück-Schameder Germany	
Hersteller	Rolf Kuhn GmbH 57339 Erndtebrück-Schameder Germany	
Produkt	ROKU SYSTEM AWM II -KS	
Beschrieb	Kabelabschottung aus Blechmanschetten mit mehreren Lagen ROKU-STRIP Dämmschichtbildner, Montage Wand beidseitig, Decke unterseitig	
Anwendung		
Unterlagen	MPA, Braunschweig: Prüfbericht '3453/877/07' (16.10.2007), Prüfbericht '3198/330/07' (02.04.2008)	
Prüfbestimmungen	VKF	
Beurteilung	Feuerwiderstandsklasse:	S 90
Gültigkeitsdauer	31.12.2020	
Ausstelldatum	11.11.2015	Anerkennungsstelle der
Ersetzt Anerkennung vom	04.09.2010	kantonalen Brandschutzbehörden

M. Binz

Michael Binz

G. Rappo

Gérald Rappo



Attestation d'utilisation AEAI n° 20501

Groupe 223	Obturations/passages	
Requérant	Rolf Kuhn GmbH Jägersgrund 10 57339 Erndtebrück-Schameder Germany	
Fabricant	Rolf Kuhn GmbH 57339 Erndtebrück-Schameder Germany	
Produit	ROKU SYSTEM AWM II -KS	
Description	Système d'obturation pour câbles, manchettes en acier, avec produit intumescent ROKU-STRIP en plusieurs couches, montage parois des deux côtés, plafond dessous	
Utilisation		
Documentation	MPA, Braunschweig: Prüfbericht '3453/877/07' (16.10.2007), Prüfbericht '3198/330/07' (02.04.2008)	
Conditions d'essai	AEAI	
Appréciation	Classe de résistance au feu: S 90	
Durée de validité	31.12.2020	
Date d'édition	11.11.2015	
Remplace l'attestation du	04.09.2010	
		Organisme de reconnaissance des autorités cantonales de protection incendie

M. Binz
Michael Binz

G. Rappo
Gérald Rappo

