

VKF Brandschutzanwendung Nr. 19563

Gruppe 224	Fugenabdichtungen	
Gesuchsteller	bv-ag Brandschutzvertriebs AG Lysbüchelstrasse 450 4056 Basel Schweiz	
Hersteller	bv-ag Brandschutzvertriebs AG 4056 Basel Schweiz	
Produkt	BRANDSCHUTZSILIKON F90	
Beschrieb	Fugenfüllung aus PUR-Rundschnur, Fugenabschluss mit SILIKON-DICHTSTOFF BRANDSCHUTZ 90, Bmax=33mm, Hmin=100mm	
Anwendung		
Unterlagen	MPA, Braunschweig: Prüfbericht '3111/864/09' (02.09.2009)	
Prüfbestimmungen	VKF	
Beurteilung	Feuerwiderstandsklasse:	S 90
Gültigkeitsdauer	31.12.2019	
Ausstelldatum	04.07.2014	Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden
Ersetzt Anerkennung vom	17.12.2009	



U. Binz

Binz

J. Rappo

Rappo

Attestation d'utilisation AEAI n° 19563

Groupe 224	Etanchéifications de joints	
Requérant	bv-ag Brandschutzvertriebs AG Lysbüchelstrasse 450 4056 Basel Schweiz	
Fabricant	bv-ag Brandschutzvertriebs AG 4056 Basel Schweiz	
Produit	BRANDSCHUTZSILIKON F90	
Description	Remplissage pour joints en cordon de PUR, fermeture avec SILIKON-DICHTSTOFF BRANDSCHUTZ 90, Bmax=33mm, Hmin=100mm	
Utilisation		
Documentation	MPA, Braunschweig: Prüfbericht '3111/864/09' (02.09.2009)	
Conditions d'essai	AEAI	
Appréciation	Classe de résistance au feu:	S 90
Durée de validité	31.12.2019	
Date d'édition	04.07.2014	
Remplace l'attestation du	17.12.2009	

Organisme de reconnaissance des autorités cantonales de protection incendie

U. Binz

Binz

J. Rappo

Rappo

