

VKF Brandschutzanwendung Nr. 23225

Gruppe 223	Abschottungen/Durchführungen
Gesuchsteller	Karl Zimmermann Miltzstrasse 29 51061 Köln Germany
Hersteller	Karl Zimmermann 50769 Köln Germany
Produkt	KOMBISCHOTT ZZ-STEINE 200 BDS-N KABEL
Beschrieb	Kombi-Abschottung für Kabel aus Brandschutzsteinen ZZ BRANDSCHUTZSTEINE 200 BDS-N (L=200mm), in Wand=100mm, in Decke=150mm mit Aufdoppelung auf 200mm
Anwendung	geprüfte Fläche in Wand=0,6m ² geprüfte Fläche in Decke=0,7m ²
Unterlagen	MPA, Braunschweig: Prüfbericht '3346/8829' (18.05.2000), Prüfbericht '3295/0711' (11.07.2001), Prüfbericht '3927/0723' (17.10.2003)
Prüfbestimmungen	VKF
Beurteilung	Feuerwiderstandsklasse: S 90
Gültigkeitsdauer	31.12.2017
Ausstelldatum	06.07.2012
Ersetzt Anerkennung vom	-

Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden

U. Binz

J. Rappo

Binz

Rappo



Attestation d'utilisation AEAI n° 23225

Groupe 223	Obturations/passages
Requérant	Karl Zimmermann Miltzstrasse 29 51061 Köln Germany
Fabricant	Karl Zimmermann 50769 Köln Germany
Produit	KOMBISCHOTT ZZ-STEINE 200 BDS-N KABEL
Description	Obturation combinée pour câbles, blocs coupe-feu ZZ BRANDSCHUTZSTEINE BDS-N (L=200mm), dans paroi=100mm, dans plafond=150mm avec doublage à 200mm
Utilisation	Surface testée dans paroi=0,6m2 Surface testée dans plafond=0,7m2
Documentation	MPA, Braunschweig: Prüfbericht '3346/8829' (18.05.2000), Prüfbericht '3295/0711' (11.07.2001), Prüfbericht '3927/0723 ' (17.10.2003)
Conditions d'essai	AEAI
Appréciation	Classe de résistance au feu: S 90
Durée de validité	31.12.2017
Date d'édition	06.07.2012
Remplace l'attestation du	-

Organisme de reconnaissance des autorités cantonales de protection incendie

U. Z.

Binz

J. Rappo

Rappo

